

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/02/15г.-25/03/15г.

Объект : Вузы 25 Договор N _____
 Адрес: Вузы 25 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N _____ Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= _____ G под min= _____
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= _____ G обр min= _____
 Тхв= _____ -С

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/02/15	69.12	57.02	12.10	253.04	247.84	252.05	247.84	0.00	7.50	5.00	3.009	0.000	24	0	
27/02/15	69.20	57.25	11.95	251.78	246.61	250.77	246.61	0.00	7.50	5.00	2.958	0.000	24	0	
28/02/15	68.89	55.04	13.85	210.39	206.13	209.39	206.13	0.00	7.50	5.00	2.865	0.000	24	0	
01/03/15	69.10	56.05	13.05	235.21	230.32	234.05	230.32	0.00	7.50	5.00	3.016	0.000	24	0	
02/03/15	68.98	54.47	14.51	194.05	190.07	193.03	190.07	0.00	7.50	5.00	2.767	0.000	24	0	
03/03/15	68.82	53.60	15.22	175.70	172.15	174.77	172.15	0.00	7.50	5.00	2.627	0.000	24	0	
04/03/15	68.82	53.49	15.33	169.69	166.27	168.84	166.27	0.00	7.50	5.00	2.554	0.000	24	0	
05/03/15	69.98	54.23	15.75	177.30	173.62	176.36	173.62	0.00	7.50	5.00	2.741	0.000	24	0	
06/03/15	69.04	53.92	15.12	180.08	176.42	179.16	176.42	0.00	7.50	5.00	2.675	0.000	24	0	
07/03/15	69.71	53.58	16.13	175.83	172.18	174.84	172.18	0.00	7.50	5.00	2.783	0.000	24	0	
08/03/15	70.12	53.79	16.33	175.17	171.51	174.19	171.51	0.00	7.50	5.00	2.810	0.000	24	0	
09/03/15	69.36	53.13	16.23	179.37	175.68	178.32	175.68	0.00	7.50	5.00	2.859	0.000	24	0	
10/03/15	68.83	54.22	14.61	191.25	187.31	190.24	187.31	0.00	7.50	5.00	2.744	0.000	24	0	
11/03/15	68.71	54.17	14.54	189.62	185.77	188.66	185.77	0.00	7.50	5.00	2.709	0.000	24	0	
12/03/15	68.67	54.14	14.53	191.86	188.01	190.94	188.01	0.00	7.50	5.00	2.738	0.000	24	0	
13/03/15	68.65	54.16	14.49	183.14	179.51	182.36	179.51	0.00	7.50	5.00	2.609	0.000	24	0	
14/03/15	68.53	51.92	16.61	155.35	152.29	154.63	152.29	0.00	7.50	5.00	2.534	0.000	24	0	
15/03/15	68.52	51.52	17.00	155.15	152.11	154.44	152.11	0.00	7.50	5.00	2.593	0.000	24	0	
16/03/15	68.46	52.07	16.39	155.94	152.93	155.32	152.93	0.00	7.50	5.00	2.512	0.000	24	0	
17/03/15	68.45	51.45	17.00	153.47	150.52	152.83	150.52	0.00	7.50	5.00	2.565	0.000	24	0	
18/03/15	68.43	51.75	16.68	153.42	150.49	152.81	150.49	0.00	7.50	5.00	2.514	0.000	24	0	
19/03/15	68.43	51.66	16.77	155.02	152.05	154.42	152.05	0.00	7.50	5.00	2.555	0.000	24	0	
20/03/15	68.53	52.33	16.20	154.79	151.83	154.23	151.83	0.00	7.50	5.00	2.464	0.000	24	0	
21/03/15	68.45	51.74	16.71	152.78	149.89	152.21	149.89	0.00	7.50	5.00	2.509	0.000	24	0	
22/03/15	68.53	51.71	16.82	154.45	151.53	153.91	151.53	0.00	7.50	5.00	2.554	0.000	24	0	
23/03/15	68.52	51.94	16.58	153.38	150.50	152.85	150.50	0.00	7.50	5.00	2.503	0.000	24	0	
24/03/15	68.50	51.05	17.45	152.77	149.93	152.25	149.93	0.00	7.50	5.00	2.619	0.000	24	0	
25/03/15	68.56	51.70	16.86	156.43	153.46	155.93	153.46	0.00	7.50	5.00	2.593	0.000	24	0	
Итого:				4986.4	4886.93	4963.8	4886.93	0.00			74.979	0.000	672	0	
Средние:	68.88	53.58	15.30						7.50	5.00					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/02/15	105269.98	102944.14	104719.28	102941.32	2.82	919.270	0.181	10493	0
25/03/15	110256.41	107831.07	109683.08	107828.25	2.82	994.249	0.181	11165	0

Период нормальной работы _____
 Период отсутств. учета _____
 Время работы прибора после сброса _____
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/02/15г.-25/03/15г.

Объект : Казань 26 Договор N _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Телловычислитель ВКГ7 сет.N Пределы измерений:
 Договорные раскоды: G под max= _____ G под min=
 M сет.воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max= _____ G обр min=
 Тхв= _____ -С

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/02/15	76.94	57.85	19.09	685.66	679.20	701.55	679.20	0.00	7.00	5.00	12.989	0.000	24	0	
27/02/15	77.20	57.86	19.34	604.34	598.84	618.85	598.84	0.00	7.00	5.00	11.601	0.000	24	0	
28/02/15	77.48	56.94	20.54	545.62	540.95	559.22	540.95	0.00	7.00	5.00	11.135	0.000	24	0	
01/03/15	76.85	55.95	20.90	544.76	540.31	558.28	540.31	0.00	7.00	5.00	11.315	0.000	24	0	
02/03/15	76.39	56.44	19.95	549.09	544.53	562.54	544.53	0.00	7.00	5.00	10.883	0.000	24	0	
03/03/15	75.29	56.51	18.78	573.74	568.75	586.98	568.75	0.00	7.00	5.00	10.702	0.000	24	0	
04/03/15	75.85	57.58	18.27	673.31	666.83	688.05	666.83	0.00	7.00	5.00	12.207	0.000	24	0	
05/03/15	76.59	58.52	18.07	730.56	723.17	746.58	723.17	0.00	7.00	5.00	13.094	0.000	24	0	
06/03/15	76.57	58.51	18.06	731.61	724.08	747.36	724.08	0.00	7.00	5.00	13.107	0.000	24	0	
07/03/15	75.94	57.61	18.33	723.79	716.51	739.08	716.51	0.00	7.00	5.00	13.162	0.000	24	0	
08/03/15	75.80	57.54	18.26	724.36	717.00	739.41	717.00	0.00	7.00	5.00	13.121	0.000	24	0	
09/03/15	76.01	57.84	18.17	741.96	734.21	757.20	734.21	0.00	7.00	5.00	13.367	0.000	24	0	
10/03/15	75.11	57.99	17.12	746.11	738.39	761.19	738.39	0.00	7.00	5.00	12.672	0.000	24	0	
11/03/15	75.33	58.23	17.10	746.56	738.70	761.63	738.70	0.00	7.00	5.00	12.659	0.000	24	0	
12/03/15	75.46	58.49	16.97	753.49	745.51	768.73	745.51	0.00	7.00	5.00	12.687	0.000	24	0	
13/03/15	75.76	58.77	16.99	752.65	744.74	768.26	744.74	0.00	7.00	5.00	12.680	0.000	24	0	
14/03/15	75.57	58.62	16.95	748.62	740.97	764.45	740.97	0.00	7.00	5.00	12.593	0.000	24	0	
15/03/15	75.56	58.21	17.35	751.70	744.27	767.90	744.27	0.00	7.00	5.00	12.942	0.000	24	0	
16/03/15	75.72	58.85	16.87	745.83	738.44	762.16	738.44	0.00	7.00	5.00	12.485	0.000	24	0	
17/03/15	75.72	58.96	16.76	741.41	734.12	757.87	734.12	0.00	7.00	5.00	12.331	0.000	24	0	
18/03/15	74.87	58.48	16.39	752.82	745.67	769.45	745.67	0.00	7.00	5.00	12.253	0.000	24	0	
19/03/15	73.48	57.67	15.81	772.52	765.55	789.33	765.55	0.00	7.00	5.00	12.131	0.000	24	0	
20/03/15	73.43	57.67	15.76	772.46	765.25	788.87	765.25	0.00	7.00	5.00	12.092	0.000	24	0	
21/03/15	73.27	57.25	16.02	771.55	764.35	787.54	764.35	0.00	7.00	5.00	12.269	0.000	24	0	
22/03/15	73.50	57.43	16.07	775.43	767.94	791.25	767.94	0.00	7.00	5.00	12.370	0.000	24	0	
23/03/15	74.39	58.18	16.21	771.63	763.76	787.28	763.76	0.00	7.00	5.00	12.413	0.000	24	0	
24/03/15	74.37	57.71	16.66	755.48	747.96	770.91	747.96	0.00	7.00	5.00	12.490	0.000	24	0	
25/03/15	74.83	58.61	16.22	775.56	767.47	791.24	767.47	0.00	7.00	5.00	12.483	0.000	24	0	
Итого:				19962.	19767.4	20393.	19767.4	0.00			346.233	0.000	672	0	
Средние:	75.40	57.92	17.48						7.00	5.00					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/02/15	303672.80	297134.00	302245.89	296810.05	323.95	3615.885	17.395	24077	1587
25/03/15	323635.42	316901.47	322639.05	316577.52	323.95	3962.118	17.395	24749	1587

Период нормальной работы _____
 Период отсутств.счета тепл.энергии _____
 Время работы прибора после сброса _____

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



Отчет

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 26/02/2015г.-26/03/2015г.

Абонент: 0000000000000

ДоговорN _____

Адрес: Казачье ДС

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель: ВКТ5 N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М под= _____ т.сут М обр= _____ т.сут

G под max= _____ G под min= _____

T хв= _____ гр.С

G обр max= _____ G обр min= _____

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Мпод	Мобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
26/02	246.060	246.060	0.000	76.82	57.70	19.12	7.6479	5.0986	4.7194	4.7194	0.0000	
27/02	240.214	240.214	0.000	77.06	58.84	18.22	7.6479	5.0986	4.4218	4.4218	0.0000	
28/02	263.010	263.010	0.000	77.38	58.80	18.58	7.6479	5.0986	4.9085	4.9085	0.0000	
01/03	272.602	272.602	0.000	76.76	58.24	18.52	7.6479	5.0986	5.0667	5.0667	0.0000	
02/03	273.995	273.995	0.000	76.34	58.26	18.08	7.6479	5.0986	4.9656	4.9656	0.0000	
03/03	282.186	282.186	0.000	75.20	58.04	17.16	7.6479	5.0986	4.8593	4.8593	0.0000	
04/03	282.791	282.791	0.000	75.82	58.30	17.52	7.6479	5.0986	4.9681	4.9681	0.0000	
05/03	283.041	283.041	0.000	76.42	58.58	17.84	7.6479	5.0986	5.0619	5.0619	0.0000	*
06/03	283.304	283.304	0.000	76.48	58.58	17.90	7.6479	5.0986	5.0884	5.0884	0.0000	
07/03	281.393	281.393	0.000	75.82	57.80	18.02	7.6479	5.0986	5.0878	5.0878	0.0000	
08/03	281.366	281.366	0.000	75.70	57.82	17.88	7.6479	5.0986	5.0486	5.0486	0.0000	
09/03	285.529	285.529	0.000	75.92	57.70	18.22	7.6479	5.0986	5.2224	5.2224	0.0000	
10/03	286.907	286.907	0.000	74.98	57.94	17.04	7.6479	5.0986	4.9045	4.9045	0.0000	
11/03	286.904	286.904	0.000	75.22	58.36	16.86	7.6479	5.0986	4.8549	4.8549	0.0000	
12/03	288.595	288.595	0.000	75.34	58.60	16.74	7.6479	5.0986	4.8447	4.8447	0.0000	
13/03	288.089	288.089	0.000	75.64	59.08	16.56	7.6479	5.0986	4.7909	4.7909	0.0000	
14/03	286.603	286.603	0.000	75.46	58.66	16.80	7.6479	5.0986	4.8291	4.8291	0.0000	
15/03	287.093	287.093	0.000	75.44	58.62	16.82	7.6479	5.0986	4.8494	4.8494	0.0000	
16/03	283.132	283.132	0.000	75.60	58.80	16.80	7.6479	5.0986	4.7714	4.7714	0.0000	
17/03	269.794	269.794	0.000	75.60	58.34	17.26	7.6479	5.0986	4.6696	4.6696	0.0000	
18/03	269.564	269.564	0.000	74.80	57.76	17.04	7.6479	5.0986	4.6062	4.6062	0.0000	
19/03	269.278	269.278	0.000	73.36	57.12	16.24	7.6479	5.0986	4.3854	4.3854	0.0000	
20/03	269.328	269.328	0.000	73.32	57.02	16.30	7.6479	5.0986	4.4011	4.4011	0.0000	
21/03	269.031	269.031	0.000	73.16	56.80	16.36	7.6479	5.0986	4.4156	4.4156	0.0000	
22/03	270.078	270.078	0.000	73.36	56.78	16.58	7.6479	5.0986	4.4928	4.4928	0.0000	
23/03	268.609	268.609	0.000	74.28	57.42	16.86	7.6479	5.0986	4.5406	4.5406	0.0000	
24/03	263.829	263.829	0.000	74.20	57.16	17.04	7.6479	5.0986	4.5140	4.5140	0.0000	
25/03	269.222	269.222	0.000	74.72	57.72	17.00	7.6479	5.0986	4.5898	4.5898	0.0000	
26/03	123.717	123.717	0.000	75.32	58.66	16.66	7.6479	5.0986	2.0697	2.0697	0.0000	
Итого	7825.26	7825.26	0.000						135.948	135.948	0.0000	
Средн	269.837	269.837	0.000	75.36	58.05	17.31	7.6479	5.0986	4.6879	4.6879	0.0000	

Дата	Время	Тепловая энергия			Мпод	Мобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал		

25/02/2015г. | 23:00 | 9497.104222 | 3334.677248 | 6162.426974 | 361113.8379 | 254925.6310 |
 26/03/2015г. | 10:00 | 9633.052711 | 3470.625736 | 6162.426974 | 368939.1025 | 262750.8956 |

Период нормальной работы _____ ч
 Период откл питания без подачи заявок 0.00 ч
 Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч
 Средняя темп. холодной воды 3.00 град С
 Время работы прибора после сброса 30095.27 ч
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/02/15г.-25/03/15г.

Объект : Кутайры 30 Договор N _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет.N Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= _____ G под min=
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= _____ G обр min=
 Тхв= _____ -С

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/02/15	76.78	58.21	18.57	675.98	681.05	715.03	681.05	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.705	0.000	24	0	
27/02/15	77.03	58.48	18.55	681.87	686.84	721.16	686.84	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.799	0.000	24	0	
28/02/15	77.34	58.39	18.95	683.98	688.89	723.36	688.89	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	13.119	0.000	24	0	
01/03/15	76.72	57.55	19.17	683.45	688.55	722.66	688.55	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	13.263	0.000	24	0	
02/03/15	76.27	58.03	18.24	687.01	692.10	726.30	692.10	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.689	0.000	24	0	
03/03/15	75.18	57.88	17.30	706.41	711.71	746.41	711.71	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.375	0.000	24	0	
04/03/15	75.78	58.05	17.73	707.58	712.71	747.62	712.71	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.701	0.000	24	0	
05/03/15	76.40	58.60	17.80	709.22	714.09	749.28	714.09	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.779	0.000	24	0	
06/03/15	76.43	58.54	17.89	711.62	715.46	749.73	715.46	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.865	0.000	24	0	
07/03/15	75.80	57.44	18.36	677.56	681.12	712.98	681.12	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.571	0.000	23	1	*
08/03/15	75.66	57.68	17.98	707.67	711.33	744.52	711.33	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.853	0.000	24	0	
09/03/15	75.87	57.73	18.14	718.88	722.54	756.28	722.54	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	13.174	0.000	24	0	
10/03/15	74.94	58.16	16.78	721.26	724.97	758.62	724.97	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.235	0.000	24	0	
11/03/15	75.18	58.24	16.94	721.72	725.31	759.03	725.31	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.350	0.000	24	0	
12/03/15	75.29	58.54	16.75	725.25	729.39	763.95	729.39	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.282	0.000	24	0	
13/03/15	75.60	58.71	16.89	723.18	728.10	763.66	728.10	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.366	0.000	24	0	
14/03/15	75.41	58.37	17.04	720.21	725.41	760.89	725.41	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.426	0.000	24	0	
15/03/15	75.40	58.04	17.36	722.13	727.59	763.25	727.59	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.698	0.000	24	0	
16/03/15	75.56	58.68	16.88	718.36	723.76	759.60	723.76	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.281	0.000	24	0	
17/03/15	75.56	58.47	17.09	655.09	660.19	692.93	660.19	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	11.343	0.000	22	2	*
18/03/15	74.74	57.98	16.76	720.70	726.57	762.37	726.57	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.241	0.000	24	0	
19/03/15	73.33	57.05	16.28	728.80	735.18	770.79	735.18	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.029	0.000	24	0	
20/03/15	73.28	57.22	16.06	728.99	735.11	770.52	735.11	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	11.874	0.000	24	0	
21/03/15	73.12	56.88	16.24	728.86	734.86	769.89	734.86	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	11.994	0.000	24	0	
22/03/15	73.34	56.83	16.51	731.85	737.59	772.63	737.59	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.247	0.000	24	0	
23/03/15	74.25	57.65	16.60	729.64	734.97	770.17	734.97	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.267	0.000	24	0	
24/03/15	74.19	57.42	16.77	719.62	724.84	759.38	724.84	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.214	0.000	24	0	
25/03/15	74.68	58.11	16.57	732.42	737.43	772.83	737.43	0.00	0.00	0.00	7.00	2.50	12.288	0.000	24	0	
Итого:				19879.	20017.6	20985.	20017.6	0.00	0.00	0.00			349.028	0.000	669	3	*
Средние:	75.30	57.96	17.34								7.00	2.50					*

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/02/15	563898.37	554899.51	568094.65	555174.40	0.00	0.00	-274.89	6974.288	0.000	20770	21868
25/03/15	583777.68	574917.17	589080.49	575192.06	0.00	0.00	-274.89	7323.316	0.000	21439	21871

Период нормальной работы _____
 Период отсутств.счета _____
 Время работы прибора _____

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



25-03-15

о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 26/02/2015г.-26/03/2015г.

Абонент: 0000000000000

ДоговорN _____

Адрес: Кудачье ЗД

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель: ВКТ5 N 255

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М под= _____ т.сут М обр= _____ т.сут

G под max= _____ G под min= _____

Т хв= _____ гр.С

G обр max= _____ G обр min= _____

Дата	Масса			Температура			Давление		Тепловая энергия			НС
	Мпод	Мобр	dM	Тпод	Тобр	dT	Рпод	Робр	Qсум	Qотоп	Q гвс	
	т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
26/02	302.196	280.223	21.973	76.58	57.42	19.16	7.6479	5.0986	6.9334	5.7797	1.1537	
27/02	305.754	283.421	22.333	76.82	57.76	19.06	7.6479	5.0986	7.0023	5.8219	1.1804	
28/02	310.545	287.721	22.824	77.14	58.16	18.98	7.6479	5.0986	7.0958	5.8807	1.2150	
01/03	317.364	293.780	23.584	76.52	57.96	18.56	7.6479	5.0986	7.1376	5.8876	1.2500	
02/03	311.584	288.399	23.185	76.08	57.76	18.32	7.6479	5.0986	6.9070	5.6829	1.2242	
03/03	320.962	296.925	24.037	74.94	57.58	17.36	7.6479	5.0986	6.8221	5.5569	1.2653	
04/03	321.093	296.850	24.243	75.58	58.18	17.40	7.6479	5.0986	6.8765	5.5852	1.2913	
05/03	320.646	296.291	24.355	76.18	58.26	17.92	7.6479	5.0986	7.0312	5.7317	1.2995	*
06/03	325.798	300.900	24.898	76.24	58.08	18.16	7.6479	5.0986	7.2313	5.9085	1.3228	
07/03	329.980	304.580	25.400	75.58	57.72	17.86	7.6479	5.0986	7.2220	5.8804	1.3416	*
08/03	328.146	302.772	25.375	75.46	57.84	17.62	7.6479	5.0986	7.1035	5.7601	1.3434	
09/03	329.477	303.613	25.864	75.68	59.82	15.86	7.6479	5.0986	6.6342	5.2146	1.4196	
10/03	331.622	305.389	26.233	74.74	58.84	15.90	7.6479	5.0986	6.6944	5.2810	1.4133	
11/03	333.472	307.206	26.266	74.98	57.90	17.08	7.6479	5.0986	7.0791	5.6877	1.3914	
12/03	331.279	305.005	26.273	75.10	58.02	17.08	7.6479	5.0986	7.0507	5.6564	1.3943	
13/03	329.384	303.041	26.343	75.40	58.34	17.06	7.6479	5.0986	7.0202	5.6131	1.4071	
14/03	339.784	312.194	27.590	75.22	58.70	16.52	7.6479	5.0986	7.0831	5.5991	1.4839	
15/03	342.286	314.182	28.104	75.22	58.92	16.30	7.6479	5.0986	7.0868	5.5704	1.5164	
16/03	332.386	304.981	27.406	75.36	58.86	16.50	7.6479	5.0986	6.9620	5.4848	1.4772	
17/03	327.631	300.421	27.210	75.36	58.74	16.62	7.6479	5.0986	6.9062	5.4424	1.4638	
18/03	330.119	302.427	27.692	74.56	58.60	15.96	7.6479	5.0986	6.7441	5.2592	1.4849	
19/03	346.547	317.051	29.496	73.14	58.16	14.98	7.6479	5.0986	6.7560	5.1867	1.5693	
20/03	344.729	315.377	29.352	73.08	58.22	14.86	7.6479	5.0986	6.6798	5.1162	1.5636	
21/03	349.021	319.245	29.776	72.94	58.16	14.78	7.6479	5.0986	6.7302	5.1460	1.5842	
22/03	353.551	323.375	30.176	73.14	58.20	14.94	7.6479	5.0986	6.8910	5.2847	1.6064	
23/03	339.699	310.698	29.002	74.06	58.56	15.50	7.6479	5.0986	6.8119	5.2578	1.5541	
24/03	329.519	301.397	28.122	73.96	57.96	16.00	7.6479	5.0986	6.7625	5.2707	1.4918	
25/03	340.855	311.638	29.218	74.48	58.80	15.68	7.6479	5.0986	6.9169	5.3433	1.5736	
26/03	150.079	137.220	12.859	75.08	59.12	15.96	7.6479	5.0986	3.0913	2.3950	0.6964	
Итого	9375.51	8626.32	749.188						197.263	157.285	39.9786	
Средн	323.293	297.459	25.834	75.12	58.30	16.83	7.6479	5.0986	6.8022	5.4236	1.3786	

Дата	Время	Тепловая энергия			Мпод	Мобр
		Qсум	Qотопл	Q гвс		
		Гкал	Гкал	Гкал		

25/02/2015г. | 23:00 | 5590.316537 | 3363.964302 | 2226.352234 | 268398.8738 | 226193.1132 |

26/03/2015г. | 10:00 | 5787.579868 | 3521.249012 | 2266.330856 | 277774.3853 | 234819.4367 |

Период нормальной работы 683 ч

Период откл питания 0.00 ч

Период отсутств. тепла 0.00 ч

Средняя темп. хол. воды 83113700 град С

Время работы прибора после сброса 30045.87 ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/02/15г.-25/03/15г.

Объект : Казачьи ЗН Договор N _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N _____ Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= _____ G под min= _____
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= _____ G обр min= _____
 Тхв= _____ -С

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/02/15	76.57	51.95	24.62	470.23	458.09	401.23	396.15	61.94	7.00	5.00	14.194	2.901	24	0	*
27/02/15	76.82	52.35	24.47	471.62	459.36	402.37	397.20	62.16	7.00	5.00	14.192	2.939	24	0	*
28/02/15	77.13	52.16	24.97	467.12	454.90	398.30	393.18	61.72	7.00	5.00	14.280	2.905	24	0	*
01/03/15	76.51	51.18	25.33	466.21	454.20	396.94	392.10	62.10	7.00	5.00	14.385	2.864	24	0	*
02/03/15	76.06	51.81	24.25	469.59	457.66	399.81	394.77	62.89	7.00	5.00	14.055	2.937	24	0	*
03/03/15	75.01	51.76	23.25	488.18	476.05	415.88	410.69	65.36	7.00	5.00	14.132	3.047	24	0	*
04/03/15	75.58	52.62	22.96	516.98	503.95	440.51	434.82	69.13	7.00	5.00	14.876	3.288	24	0	*
05/03/15	76.25	52.88	23.37	525.03	511.59	447.28	441.42	70.17	7.00	5.00	15.329	3.352	24	0	*
06/03/15	76.25	52.34	23.91	492.26	479.65	418.74	413.36	66.29	7.00	5.00	14.619	3.131	24	0	*
07/03/15	75.59	51.19	24.40	487.84	475.56	414.62	409.52	66.04	7.00	5.00	14.666	3.045	24	0	*
08/03/15	75.47	51.36	24.11	489.55	477.23	416.08	410.93	66.30	7.00	5.00	14.592	3.066	24	0	*
09/03/15	75.70	51.38	24.32	500.63	487.98	425.49	420.21	67.77	7.00	5.00	15.020	3.135	24	0	*
10/03/15	74.77	51.86	22.91	502.94	490.50	427.46	422.04	68.46	7.00	5.00	14.455	3.201	24	0	*
11/03/15	75.01	52.42	22.59	503.17	490.66	427.63	422.15	68.51	7.00	5.00	14.344	3.244	24	0	*
12/03/15	75.12	52.85	22.27	507.37	494.72	431.05	425.41	69.31	7.00	5.00	14.344	3.307	24	0	*
13/03/15	75.43	53.01	22.42	506.97	494.22	430.19	424.56	69.66	7.00	5.00	14.432	3.340	24	0	*
14/03/15	75.24	52.73	22.51	504.41	491.81	427.31	421.74	70.07	7.00	5.00	14.421	3.339	24	0	*
15/03/15	75.23	52.42	22.81	506.37	493.71	428.30	422.78	70.93	7.00	5.00	14.633	3.356	24	0	*
16/03/15	75.38	53.18	22.20	503.08	490.46	425.21	419.58	70.88	7.00	5.00	14.314	3.407	24	0	*
17/03/15	75.38	53.11	22.27	500.82	488.25	422.56	416.99	71.26	7.00	5.00	14.312	3.424	24	0	*
18/03/15	74.55	52.77	21.78	507.78	495.30	428.08	422.49	72.81	7.00	5.00	14.276	3.473	24	0	*
19/03/15	73.17	52.35	20.82	517.87	505.57	436.30	430.70	74.87	7.00	5.00	14.081	3.538	24	0	*
20/03/15	73.12	52.13	20.99	516.72	504.46	435.39	429.84	74.62	7.00	5.00	14.112	3.510	24	0	*
21/03/15	72.96	51.86	21.10	516.02	503.80	434.80	429.34	74.46	7.00	5.00	14.130	3.482	24	0	*
22/03/15	73.18	51.49	21.69	518.31	505.98	436.62	431.20	74.78	7.00	5.00	14.463	3.471	24	0	*
23/03/15	74.10	52.58	21.52	516.34	503.78	435.37	429.74	74.04	7.00	5.00	14.373	3.514	24	0	*
24/03/15	74.01	52.02	21.99	506.43	494.16	426.80	421.38	72.78	7.00	5.00	14.295	3.417	24	0	*
25/03/15	74.51	52.67	21.84	518.68	505.91	437.55	431.84	74.07	7.00	5.00	14.591	3.523	24	0	*
Итого:				13998.	13649.5	11867.	11716.1	1933.38			403.916	91.156	672	0	*
Средние:	75.15	52.23	22.92						7.00	5.00					*

Период нормальной работы 672ч
 Период отсутств. счета 0ч
 Время работы прибора последние 11632ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения:

за 26/02/15г.-25/03/15г.
 Договор N: 0000000000
 Тип расходомера:
 Пределы измерений:
 G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч
 M. сеп. воды = 15.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/д
 т.сут. Mтвс= т.сут. G обр max =

Серийный номер 12002743, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=OKDADB

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.02.15 23	76.15	64.97	11.18	4.12	3.12	135.302	134.674	131.835	132.072	-0.237	1.463	24	0
27.02.15 23	76.39	65.00	11.39	4.12	3.12	138.941	138.292	135.351	135.623	-0.272	1.528	24	0
28.02.15 23	76.82	65.64	11.18	4.12	3.12	142.676	142.015	138.954	139.220	-0.265	1.540	24	0
01.03.15 23	76.12	64.88	11.23	4.12	3.12	133.253	132.642	129.831	130.081	-0.250	1.446	24	0
02.03.15 23	75.73	64.80	10.92	4.12	3.12	132.171	131.576	128.808	129.038	-0.230	1.396	24	0
03.03.15 23	74.33	63.66	10.68	4.12	3.12	131.234	130.632	128.006	128.201	-0.195	1.358	24	0
04.03.15 23	75.14	64.81	10.33	4.12	3.12	142.936	142.303	139.352	139.560	-0.207	1.430	24	0
05.03.15 23	75.68	65.56	10.11	4.12	3.12	160.477	159.771	156.402	156.631	-0.229	1.572	24	0
06.03.15 23	76.00	65.25	10.75	4.12	3.12	150.518	149.822	146.665	146.902	-0.237	1.566	24	0
07.03.15 23	75.05	62.79	12.26	4.12	3.12	136.839	136.137	133.414	133.655	-0.241	1.624	24	0
08.03.15 23	74.93	62.71	12.23	4.12	3.12	128.325	127.666	125.129	125.355	-0.226	1.519	24	0
09.03.15 23	75.07	62.39	12.68	4.12	3.12	114.551	113.961	111.679	111.923	-0.243	1.405	24	0
10.03.15 23	72.88	54.58	18.30	4.12	3.12	53.466	53.194	52.195	52.452	-0.258	0.943	24	0
11.03.15 23	72.84	51.30	21.54	4.12	3.12	46.035	45.787	44.943	45.222	-0.279	0.955	24	0
12.03.15 23	72.90	51.92	20.98	4.12	3.12	46.324	46.083	45.223	45.502	-0.280	0.936	24	0
13.03.15 23	73.26	52.64	20.63	4.12	3.12	50.006	49.748	48.806	49.105	-0.299	0.992	24	0
14.03.15 23	73.19	53.15	20.04	4.12	3.12	51.469	51.207	50.235	50.530	-0.295	0.992	24	0
15.03.15 23	73.22	52.39	20.83	4.12	3.12	51.060	50.792	49.837	50.141	-0.304	1.024	24	0
16.03.15 23	73.43	52.99	20.44	4.12	3.12	54.703	54.412	53.366	53.697	-0.310	1.076	24	0
17.03.15 23	73.47	53.37	20.09	4.12	3.12	56.392	56.090	55.032	55.345	-0.313	1.091	24	0
18.03.15 23	72.88	53.01	19.87	4.12	3.12	55.284	54.982	53.971	54.259	-0.288	1.059	24	0
19.03.15 23	71.31	51.39	19.92	4.12	3.12	53.659	53.359	52.434	52.703	-0.269	1.032	24	0
20.03.15 23	71.36	51.30	20.06	4.12	3.12	50.741	50.452	49.581	49.830	-0.249	0.983	24	0
21.03.15 23	71.73	52.18	19.55	4.12	3.12	56.026	55.688	54.734	54.977	-0.243	1.059	24	0
22.03.15 23	71.84	52.16	19.68	4.12	3.12	53.771	53.445	52.525	52.764	-0.239	1.023	24	0
23.03.15 23	72.81	53.32	19.49	4.12	3.12	60.581	60.207	59.144	59.405	-0.260	1.141	24	0
24.03.15 23	72.72	54.37	18.35	4.12	3.12	67.160	66.736	65.569	65.814	-0.245	1.192	24	0
25.03.15 23	73.02	53.64	19.38	4.12	3.12	51.528	51.226	50.303	50.536	-0.233	0.964	24	0
Итого/Средн	74.62	60.43	14.19	4.12	3.12	2505.424	2492.899	2443.342	2450.541	-7.199	34.310	672	0

Итоговое потребление за период:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.02.15 23	62944.565	62777.939	480.611	480.611	166.626	480.611	10500	2132
25.03.15 23	65387.907	65228.480	514.921	514.921	159.427	514.921	11172	2132
Итого	2443.342	2450.541	34.310	34.310	-7.199	34.310	672	0



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 26/02/15г.-05/03/15г.

Адресат: ЖилЭнерго
 Договор N: 13010715

Адрес: Осетинская, 2
 Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000
 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 4.20 м3/ч
 M сет. воды = 630.00 м3/ч G обр max = 4.20 м3/ч
 tхв: не исп. t.сут Mрвс = 20.00 м3/ч G твс min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 13010715, БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=3 КСН=0x4099

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Qтв Гкал	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
26.02.15 23	77.21	59.75	17.46	6.12	4.28	4.28	2225.170	2109.580	43200.29	2166.802	2074.697	92.104	92.104	43.451	24	0	0
27.02.15 23	77.47	60.04	17.43	6.12	4.28	4.28	2255.370	2124.310	43200.58	2195.847	2088.950	106.897	106.897	44.818	24	0	0
28.02.15 23	77.79	60.05	17.74	6.12	4.28	4.28	2264.600	2130.080	43104.91	2204.432	2094.619	109.813	109.813	45.826	24	0	0
01.03.15 23	77.16	59.56	17.60	6.12	4.28	4.28	2259.560	2128.090	43200.29	2200.340	2093.258	107.082	107.082	45.235	24	0	0
02.03.15 23	76.74	59.51	17.23	6.12	4.28	4.28	2183.090	2055.580	42487.08	2126.469	2021.918	104.551	104.551	42.974	24	0	0
03.03.15 23	75.43	56.90	18.53	6.12	4.28	4.28	1645.010	1535.370	42606.00	1603.514	1512.238	91.276	91.276	34.989	24	0	0
04.03.15 23	76.06	51.67	24.39	6.12	4.28	4.28	1319.270	1214.010	43199.55	1285.618	1198.952	86.666	86.666	35.900	24	0	0
Итого/Средн	76.95	58.71	18.24	6.12	4.28	4.28	14152.070	13297.020	300998.69	13783.021	13084.631	698.390	698.390	293.194	168	0	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.02.15 23	231636	184160	793138.479	225829.888	218233.709	7596.179	8235.637	2821	835
04.03.15 23	245788	631137	1094137.179	239612.909	231318.340	8294.569	8528.831	2989	835
Итого	141170	13297.020	300998.700	13783.021	13084.631	698.390	293.194	168	835

Представитель асонтентеля «ЖилЭнерго» _____

Представитель снабжающей организации _____

о суточных параметрах теплоснабжения за 05/03/15г.

Адресат: ЖилЭнерго
 Договор N: 13010715

Адрес: Осетинская, 2
 Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000
 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 4.20 м3/ч
 M сет. воды = 630.00 м3/ч G обр max = 4.20 м3/ч
 tхв: догов., tхд = 5.00 °C t.сут Mрвс = 20.00 м3/ч G твс min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 13010715, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x65DD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Qтв Гкал	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
05.03.15 23	76.49	49.86	26.63	6.12	4.28	4.28	1151.750	1052.940	41882.34	1121.979	1040.674	81.305	81.305	33.797	24	0	0
Итого/Средн	76.49	49.86	26.63	6.12	4.28	4.28	1151.750	1052.940	41882.340	1121.979	1040.674	81.305	81.305	33.797	24	0	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04.03.15 23	245789.050	234904.460	1094137.179	239612.909	231318.340	8294.569	8528.831	2989	835
05.03.15 23	246940.800	235957.400	1136019.519	240734.887	232359.013	8375.874	8562.628	3013	835

1151.750 | 41882.340 | 1121.979 | 1040.674 | 81.305 | 33.797 | 24 | 0

д.с.владелец абонента

снабжение организации



Абонент: Жилэнерго
 Адрес: Осетинская, 2
 Теплопоставитель: ТЭП-04 сев.п.
 Договорные расходы:
 М. сер. воды = т.сут Мгас=
 т.хв: дозов., т.хд = 5,00°C

Тип расходомера:
 Пределы измерений:
 G под max = 630.00 м3/ч G под min = 4.20 м3/ч
 G обр max = 630.00 м3/ч G обр min = 4.20 м3/ч
 G твс max = 20.00 м3/ч G твс min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 13010715, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КПЗ=1, ФРТ=1 КСН=0xED6D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
06.03.15 23	76.55	48.72	27.83	6.12	4.28	4.28	1245.390	1139.640	43199.67	1213.230	1127.057	5.00	3.12	86.174	37.588	24	0
07.03.15 23	76.09	49.41	26.68	6.12	4.28	4.28	1344.890	1237.810	43199.03	1310.512	1223.672	5.00	3.12	86.840	38.879	24	0
08.03.15 23	75.96	49.30	26.65	6.12	4.28	4.28	1339.360	1233.380	43200.55	1305.266	1219.382	5.00	3.12	85.883	38.659	24	0
09.03.15 23	76.09	47.69	28.40	6.12	4.28	4.28	1082.900	993.740	43201.08	1055.245	983.207	5.00	3.12	72.038	33.094	24	0
10.03.15 23	75.12	47.12	27.99	6.12	4.28	4.28	1101.480	1011.450	43120.66	1073.985	1001.014	5.00	3.12	72.971	33.187	24	0
11.03.15 23	75.34	47.89	27.45	6.12	4.28	4.28	1144.410	1052.430	43126.62	1115.712	1041.216	5.00	3.12	74.496	33.876	24	0
12.03.15 23	75.44	46.83	28.61	6.12	4.28	4.28	1038.950	954.080	43199.82	1012.850	944.375	5.00	3.12	68.475	31.887	24	0
13.03.15 23	75.57	47.59	27.98	6.12	4.28	4.28	790.110	724.830	30410.17	770.158	717.199	5.00	3.12	52.959	23.843	24	0
14.03.15 23	75.63	47.97	27.66	6.12	4.28	4.28	1107.530	1018.870	43199.97	1079.541	1007.968	5.00	3.12	71.573	32.487	24	0
15.03.15 23	75.61	47.60	28.01	6.12	4.28	4.28	1061.200	976.360	43048.42	1034.354	966.045	5.00	3.12	68.309	31.931	24	0
16.03.15 23	75.72	48.47	27.25	6.12	4.28	4.28	1153.020	1063.530	43199.33	1123.850	1051.941	5.00	3.12	71.909	33.809	24	0
17.03.15 23	75.79	49.71	26.08	6.12	4.28	4.28	1249.040	1157.610	43199.72	1217.338	1144.308	5.00	3.12	73.031	35.071	24	0
18.03.15 23	75.23	49.54	25.68	6.12	4.28	4.28	1008.400	932.880	40652.44	983.149	922.198	5.00	3.12	60.951	28.013	24	0
19.03.15 23	73.34	44.54	28.81	6.12	4.28	4.28	750.920	686.600	43200.61	732.961	680.318	5.00	3.12	52.643	23.227	24	0
20.03.15 23	73.31	44.32	28.99	6.12	4.28	4.28	769.460	700.770	27356.86	751.056	694.391	5.00	3.12	56.665	24.033	24	0
21.03.15 23	73.16	43.77	29.39	6.12	4.28	4.28	758.030	684.740	0.000	739.973	678.678	5.00	3.12	61.295	24.154	24	0
22.03.15 23	73.30	43.61	29.69	6.12	4.28	4.28	556.050	503.780	11094.46	542.781	499.379	5.00	3.12	43.403	17.812	24	0
23.03.15 23	72.58	47.41	25.17	6.12	4.28	4.28	361.950	325.690	102.320	353.497	322.284	5.00	3.12	31.213	10.236	24	0
24.03.15 23	74.24	48.95	25.29	6.12	4.28	4.28	1059.730	965.450	0.050	1033.804	954.622	5.00	3.12	79.182	29.669	24	0
25.03.15 23	74.66	45.77	28.90	6.12	4.28	4.28	746.580	675.140	11442.37	728.099	668.550	5.00	3.12	59.549	23.499	24	0
Итого/Средн	75.20	47.67	27.52	6.12	4.28	4.28	19669.400	18038.780	639154.14	19177.360	17847.803	5.00	3.12	1329.557	585.456	480	0

Итоговые погрешение на начало периода: V1 м3 0.00, V2 м3 0.00, V3 м3 0.00, M1 т 0.00, M2 т 0.00, dx °C 0.00, P1 кгс/см2 0.00, P2 кгс/см2 0.00, P3 кгс/см2 0.00, Qтв Гкал 0.00, ВНР ч 0.00, ВОС ч 0.00, НС ч 0.00

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.03.15 23	246940.00	8313333.400	136019.519	240734.887	232359.013	8375.874	8562.628	3013	835	835
25.03.15 23	266610.00	252996.180	75173.668	259912.247	250206.816	9705.431	9148.084	3493	835	835
Итого	19669.400	6313333.400	639154.149	19177.360	17847.803	1329.557	585.456	480	480	0

д.с.владелец абонента

снабжение организации



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/02/15г.-25/03/15г.

Абонент: ООО ЖИЗНЕРГО
Адрес: ОБЕДИНСКАЯ д.3
Теплоэнергоснабжитель: ЭВ7-01 с/ст.Н 001
Договорные расходы: _____ т.сут Илвес= _____ т.сут
М.сл.воды= _____ т.сут
Г.мв: не исп.

Договор №: 000000000
Тип расходомера:
Пределы измерений:
Б под max = 15.00 м3/ч Б под min = 0.02 м3/ч
Г обр max = 15.00 м3/ч Г обр min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 12002747, ЕД=1, ПВ1, СИ=6, КПЗ=0, ФРТ=1 КСИ=052В6Д

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.02.15 23	76.44	63.62	12.82	4.12	3.12	122.076	123.212	118.918	120.919	-2.002	1.401	24	0
27.02.15 23	76.69	63.76	12.93	4.12	3.12	122.114	123.259	118.936	120.957	-2.021	1.413	24	0
28.02.15 23	77.06	63.63	13.43	4.12	3.12	122.776	123.930	119.553	121.614	-2.061	1.478	24	0
01.03.15 23	76.41	62.74	13.67	4.12	3.12	123.184	124.326	119.998	122.074	-2.076	1.514	24	0
02.03.15 23	76.12	62.72	13.40	4.12	3.12	117.702	118.784	114.681	116.633	-1.951	1.418	24	0
03.03.15 23	74.57	60.39	14.18	4.12	3.12	83.921	84.593	81.842	83.162	-1.320	1.084	24	0
04.03.15 23	75.24	59.55	15.69	4.12	3.12	78.697	79.315	76.715	78.012	-1.297	1.129	24	0
05.03.15 23	75.83	59.39	16.45	4.12	3.12	85.909	86.599	83.715	85.180	-1.464	1.293	24	0
06.03.15 23	76.01	59.87	16.14	4.12	3.12	85.845	86.533	83.648	85.095	-1.447	1.267	24	0
07.03.15 23	75.24	59.22	16.02	4.12	3.12	87.394	88.069	85.196	86.638	-1.441	1.282	24	0
08.03.15 23	75.09	58.48	16.61	4.12	3.12	85.879	86.521	83.726	85.148	-1.422	1.310	24	0
09.03.15 23	75.19	58.78	16.41	4.12	3.12	77.128	77.698	75.194	76.451	-1.257	1.163	24	0
10.03.15 23	73.57	59.28	14.29	4.12	3.12	67.004	67.493	65.389	66.393	-1.004	0.877	24	0
11.03.15 23	73.70	60.13	13.57	4.12	3.12	70.742	71.270	69.027	70.075	-1.049	0.875	24	0
12.03.15 23	73.77	60.65	13.12	4.12	3.12	69.229	69.747	67.549	68.561	-1.013	0.827	24	0
13.03.15 23	74.02	61.13	12.89	4.12	3.12	66.794	67.297	65.162	66.133	-0.971	0.783	24	0
14.03.15 23	73.93	61.62	12.31	4.12	3.12	66.912	67.414	65.282	66.232	-0.949	0.747	24	0
15.03.15 23	73.99	60.63	13.36	4.12	3.12	68.504	69.004	66.833	67.831	-0.998	0.834	24	0
16.03.15 23	74.17	59.94	14.22	4.12	3.12	71.517	72.028	69.764	70.825	-1.062	0.931	24	0
17.03.15 23	74.16	62.25	11.90	4.12	3.12	64.958	65.430	63.366	64.261	-0.895	0.700	24	0
18.03.15 23	73.56	62.25	11.31	4.12	3.12	65.785	66.263	64.195	65.077	-0.881	0.673	24	0
19.03.15 23	72.00	61.23	10.77	4.12	3.12	68.824	69.305	67.223	68.104	-0.881	0.672	24	0
20.03.15 23	72.20	61.73	10.47	4.12	3.12	96.932	97.637	94.672	95.921	-1.249	0.917	24	0
21.03.15 23	72.61	62.08	10.54	4.12	3.12	158.503	159.666	154.754	156.827	-2.074	1.506	24	0
22.03.15 23	72.78	62.54	10.24	4.12	3.12	159.486	160.615	155.708	157.732	-2.024	1.472	24	0
23.03.15 23	73.85	63.43	10.42	4.12	3.12	157.393	158.525	153.569	155.595	-2.026	1.475	24	0
24.03.15 23	73.55	63.22	10.33	4.12	3.12	153.374	154.479	149.673	151.638	-1.966	1.426	24	0
25.03.15 23	74.10	64.27	9.83	4.12	3.12	157.936	159.119	154.066	156.109	-2.044	1.426	24	0
Итого/Средн	74.52	61.76	12.76	4.12	3.12	2756.517	2778.131	2688.353	2729.197	-40.844	31.855	672	0



Итоговое потребление на начисление _____ Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
 о суточных параметрах теплоснабжения
 за 26/02/13г.-25/03/13г.

Абонент: ЖилЭнерго
 Адрес: Оселинская, 4
 Тепловычислитель ТВ7-04 сет.-N 000
 Договорные расходы:
 М. сб.р. воды = т.сут Мгвс/ч
 Схв: договор., т.хд = 5.00°C
 Договор N: 13010674
 Тип расходомера:
 G под max = 630.00 м3/ч G под min = 4.20 м3/ч
 G сб.р. max = 630.00 м3/ч G сб.р. min = 4.20 м3/ч
 G твс max = 20.00 м3/ч G твс min = 0.20 м3/ч

Серийный номер I3010674, ЕД=1, ТВ1, СМ=6, КТЗ=3, ФРТ=1 КСН=0:РА05

Дата/время	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	Q12 Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	
26.02.15 23	77.17	50.24	70.00	>26.93	6.12	4.28	4.28	835.290	822.700	0.000	813.422	813.036	0.000	0.386	0.386	3.12	19.966	0.000	24	0	
27.02.15 23	77.42	53.02	70.00	>24.40	6.12	4.28	4.28	849.030	836.580	0.000	826.659	825.610	0.000	1.049	1.049	3.12	20.266	20.266	0.000	24	0
28.02.15 23	77.74	54.74	70.00	>23.00	6.12	4.28	4.28	855.500	843.890	0.000	832.806	832.055	0.000	0.751	0.751	3.12	19.237	19.237	0.000	24	0
01.03.15 23	77.12	50.47	70.00	>26.65	6.12	4.28	4.28	854.330	841.760	0.000	831.963	831.741	0.000	0.222	0.222	3.12	22.229	22.229	0.000	24	0
02.03.15 23	76.65	50.17	70.00	>26.48	6.12	4.28	4.28	805.150	793.410	0.000	784.344	784.074	0.000	0.270	0.270	3.12	20.820	20.820	0.000	23	1
03.03.15 23	75.47	51.60	70.00	>23.87	6.12	4.28	4.28	960.110	947.490	0.000	935.939	935.751	0.000	0.188	0.188	3.12	22.395	22.395	0.000	24	0
04.03.15 23	76.15	53.46	70.00	>22.69	6.12	4.28	4.28	1023.310	1010.690	0.000	997.136	997.271	0.000	-0.135	0.000	3.12	22.664	22.664	0.000	24	0
05.03.15 23	76.68	53.37	70.00	>23.31	6.12	4.28	4.28	1017.600	1004.450	0.000	991.186	991.118	0.000	0.068	0.068	3.12	23.159	23.159	0.000	24	0
06.03.15 23	76.77	52.89	70.00	>23.88	6.12	4.28	4.28	983.320	970.560	0.000	957.761	957.942	0.000	-0.181	0.000	3.12	22.914	22.914	0.000	24	0
07.03.15 23	76.14	52.89	70.00	>23.25	6.12	4.28	4.28	1014.030	1001.550	0.000	988.067	988.498	0.000	-0.431	0.000	3.12	23.004	23.004	0.000	24	0
08.03.15 23	76.01	52.88	70.00	>23.13	6.12	4.28	4.28	1028.750	1016.000	0.000	1002.553	1002.766	0.000	-0.213	0.000	3.12	23.229	23.229	0.000	24	0
09.03.15 23	75.27	53.26	70.00	>22.95	6.12	4.28	4.28	1030.900	1018.220	0.000	1004.423	1004.798	0.000	-0.375	0.000	3.12	23.088	23.088	0.000	24	0
10.03.15 23	75.27	52.33	70.00	>22.93	6.12	4.28	4.28	1010.850	997.760	0.000	985.500	985.038	0.000	0.463	0.000	3.12	22.672	22.672	0.000	24	0
11.03.15 23	75.49	51.85	70.00	>23.64	6.12	4.28	4.28	958.200	945.170	0.000	934.065	933.359	0.000	0.706	0.000	3.12	22.161	22.161	0.000	24	0
12.03.15 23	75.60	52.13	70.00	>23.47	6.12	4.28	4.28	957.160	943.900	0.000	932.951	931.914	0.000	1.038	0.000	3.12	21.991	21.991	0.000	24	0
13.03.15 23	75.91	52.31	70.00	>23.60	6.12	4.28	4.28	950.410	937.630	0.000	926.211	925.711	0.000	0.499	0.000	3.12	21.928	21.928	0.000	24	0
14.03.15 23	75.72	52.25	70.00	>23.48	6.12	4.28	4.28	947.490	934.580	0.000	923.471	922.657	0.000	0.813	0.000	3.12	21.764	21.764	0.000	24	0
15.03.15 23	75.71	52.38	70.00	>23.33	6.12	4.28	4.28	930.540	918.160	0.000	906.999	906.387	0.000	0.612	0.000	3.12	21.235	21.235	0.000	24	0
16.03.15 23	75.87	52.59	70.00	>23.28	6.12	4.28	4.28	928.430	916.370	0.000	904.825	904.543	0.000	0.282	0.000	3.12	21.245	21.245	0.000	24	0
17.03.15 23	75.88	52.33	70.00	>23.56	6.12	4.28	4.28	922.360	909.980	0.000	898.939	898.398	0.000	0.541	0.000	3.12	21.121	21.121	0.000	24	0
18.03.15 23	75.10	51.98	70.00	>23.12	6.12	4.28	4.28	853.390	842.100	0.000	832.090	831.496	0.000	0.594	0.000	3.12	19.310	19.310	0.000	22	2
19.03.15 23	73.59	51.88	70.00	>21.71	6.12	4.28	4.28	934.000	922.280	0.000	911.543	910.748	0.000	0.795	0.000	3.12	19.867	19.867	0.000	24	0
20.03.15 23	73.55	51.85	70.00	>21.71	6.12	4.28	4.28	944.620	932.480	0.000	921.871	920.830	0.000	1.042	0.000	3.12	20.101	20.101	0.000	24	0
21.03.15 23	73.39	51.49	70.00	>21.90	6.12	4.28	4.28	927.420	915.150	0.000	905.171	903.844	0.000	1.326	0.000	3.12	19.928	19.928	0.000	24	0
22.03.15 23	73.52	51.47	70.00	>22.05	6.12	4.28	4.28	756.450	746.610	0.000	738.258	737.408	0.000	0.850	0.000	3.12	16.354	16.354	0.000	20	4
23.03.15 23	74.44	51.65	70.00	>22.79	6.12	4.28	4.28	853.290	841.990	0.000	832.341	831.506	0.000	0.835	0.000	3.12	19.048	19.048	0.000	23	1
24.03.15 23	74.34	51.48	70.00	>22.86	6.12	4.28	4.28	834.650	822.860	0.000	814.209	812.683	0.000	1.527	0.000	3.12	18.724	18.724	0.000	22	2
25.03.15 23	74.92	51.55	70.00	>23.37	6.12	4.28	4.28	882.440	868.230	0.000	860.470	857.484	0.000	2.985	0.000	3.12	20.291	20.291	0.000	24	0
Итого/Средн	75.65	52.20	70.00	>23.44	6.12	4.28	4.28	25849.020	25502.550	0.000	25195.175	25178.667	0.000	16.509	16.509	3.12	592.709	592.709	0.000	662	10

Итоговое потребление теплоты: 592.709 Гкал



Представитель абонента: _____
 Представитель снабжающей организации: _____