

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/01/15г.-25/02/15г.

Объект : _____ Договор N _____
Адрес: Казачья 2Б Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= G под min=
M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= G обр min=
Тхв= _____ -С

Утверждаю
директор ООО "ЖилЭнерго"
С.И. Зылев



Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | |ВНР|ВОС|НС |
| °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2|кг/см2|Гкал |Гкал |ч|ч |

26/01/15	79.83	64.14	15.69	249.54	243.42	248.99	243.42	0.00	7.50	5.00	3.834	0.000	24	0
27/01/15	78.97	63.38	15.59	248.53	242.51	247.98	242.51	0.00	7.50	5.00	3.796	0.000	24	0
28/01/15	74.44	59.84	14.60	246.92	241.49	246.34	241.49	0.00	7.50	5.00	3.538	0.000	24	0
29/01/15	75.88	61.34	14.54	247.92	242.31	247.35	242.31	0.00	7.50	5.00	3.535	0.000	24	0
30/01/15	74.19	59.86	14.33	247.17	241.74	246.57	241.74	0.00	7.50	5.00	3.476	0.000	24	0
31/01/15	69.30	56.17	13.13	247.74	242.89	247.07	242.89	0.00	7.50	5.00	3.199	0.000	24	0
01/02/15	69.21	55.81	13.40	249.40	244.53	248.64	244.53	0.00	7.50	5.00	3.290	0.000	24	0
02/02/15	69.23	56.69	12.54	253.92	248.92	253.19	248.92	0.00	7.50	5.00	3.131	0.000	24	0
03/02/15	69.18	56.81	12.37	258.09	252.96	257.33	252.96	0.00	7.50	5.00	3.139	0.000	24	0
04/02/15	69.19	56.78	12.41	257.58	252.45	256.76	252.45	0.00	7.50	5.00	3.145	0.000	24	0
05/02/15	69.19	57.64	11.55	269.39	264.00	268.58	264.00	0.00	7.50	5.00	3.060	0.000	24	0
06/02/15	69.19	57.38	11.81	266.01	260.69	265.18	260.69	0.00	7.50	5.00	3.089	0.000	24	0
07/02/15	69.16	56.93	12.23	258.67	253.51	257.82	253.51	0.00	7.50	5.00	3.115	0.000	24	0
08/02/15	69.64	56.62	13.02	249.81	244.78	248.94	244.78	0.00	7.50	5.00	3.196	0.000	24	0
09/02/15	69.20	57.05	12.15	256.64	251.48	255.79	251.48	0.00	7.50	5.00	3.067	0.000	24	0
10/02/15	69.19	57.44	11.75	261.12	255.85	260.24	255.85	0.00	7.50	5.00	3.017	0.000	24	0
11/02/15	68.50	56.46	12.04	257.30	252.16	256.39	252.16	0.00	7.50	5.00	3.051	0.000	24	0
12/02/15	69.21	57.43	11.78	265.01	259.58	263.99	259.58	0.00	7.50	5.00	3.071	0.000	24	0
13/02/15	69.24	57.52	11.72	264.86	259.39	263.83	259.39	0.00	7.50	5.00	3.053	0.000	24	0
14/02/15	69.21	57.29	11.92	261.36	255.97	260.29	255.97	0.00	7.50	5.00	3.061	0.000	24	0
15/02/15	69.18	56.75	12.43	255.57	250.38	254.53	250.38	0.00	7.50	5.00	3.122	0.000	24	0
16/02/15	69.15	57.12	12.03	260.17	254.88	259.18	254.88	0.00	7.50	5.00	3.077	0.000	24	0
17/02/15	70.61	57.90	12.71	255.64	250.28	254.68	250.28	0.00	7.50	5.00	3.190	0.000	24	0
18/02/15	74.23	60.00	14.23	250.43	244.77	249.44	244.77	0.00	7.50	5.00	3.495	0.000	24	0
19/02/15	74.80	60.50	14.30	248.97	243.29	248.05	243.29	0.00	7.50	5.00	3.490	0.000	24	0
20/02/15	70.94	57.87	13.07	249.74	244.50	248.86	244.50	0.00	7.50	5.00	3.207	0.000	24	0
21/02/15	69.19	56.93	12.26	263.32	257.98	262.34	257.98	0.00	7.50	5.00	3.176	0.000	24	0
22/02/15	69.18	57.01	12.17	260.52	255.22	259.53	255.22	0.00	7.50	5.00	3.121	0.000	24	0
23/02/15	69.17	56.75	12.42	265.33	259.92	264.28	259.92	0.00	7.50	5.00	3.240	0.000	24	0
24/02/15	69.14	57.14	12.00	261.86	256.54	260.88	256.54	0.00	7.50	5.00	3.089	0.000	24	0
25/02/15	65.40	54.08	11.32	243.23	238.69	242.34	238.69	0.00	7.50	5.00	2.712	0.000	24	0

Итого: | | | |7931.7|7767.08|7905.3|7767.08| 0.00 | | |99.782 | 0.000 |744| 0 | |

Средние: |70.71 |57.89 |12.82 | | | | |7.50 | 5.00 | | | | |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10502ч

Представитель ООО "ЖилЭнерго" _____

Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 1
за 27/01/2015г.-25/02/2015г.

Абонент: 00000000000000000000 ДоговорN _____
Адрес: Казачья 28 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель: ВКТ5 N 255
Договорные расходы: _____ Пределы измерений:
M под= _____ т.сут M обр= _____ т.сут G под max= _____ G под min= _____
T хв= _____ гр.С G обр max= _____ G обр min= _____

Утверждаю
директор ООО "ЖилЭнерго"
С.И.Зылев



Дата	Масса	Температура	Давление	Тепловая энергия	НС						
Mпод	Mобр	dM	Tпод	Tобр	dT	Pпод	Pобр	Qсум	Qотоп	Qгвс	
т	т	т	гр.С	гр.С	гр.С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	Гкал	
27/01	297.867	297.867	0.000	76.82	56.46	20.36	7.6479	5.0986	6.0849	6.0849	0.0000
28/01	300.411	300.411	0.000	82.44	60.34	22.10	7.6479	5.0986	6.6664	6.6664	0.0000
29/01	299.587	299.587	0.000	82.40	60.90	21.50	7.6479	5.0986	6.4658	6.4658	0.0000
30/01	299.005	299.005	0.000	82.38	60.90	21.48	7.6479	5.0986	6.4474	6.4474	0.0000
31/01	301.026	301.026	0.000	81.98	60.80	21.18	7.6479	5.0986	6.3982	6.3982	0.0000
01/02	303.284	303.284	0.000	81.52	60.26	21.26	7.6479	5.0986	6.4750	6.4750	0.0000
02/02	305.207	305.207	0.000	81.24	60.68	20.56	7.6479	5.0986	6.2967	6.2967	0.0000
03/02	305.365	305.365	0.000	79.40	60.10	19.30	7.6479	5.0986	5.9139	5.9139	0.0000
04/02	304.313	304.313	0.000	79.08	59.74	19.34	7.6479	5.0986	5.9066	5.9066	0.0000
05/02	302.103	302.103	0.000	79.32	61.16	18.16	7.6479	5.0986	5.5059	5.5059	0.0000
06/02	297.516	297.516	0.000	79.38	62.02	17.36	7.6479	5.0986	5.1954	5.1954	0.0000
07/02	303.069	303.069	0.000	79.22	59.98	19.24	7.6479	5.0986	5.8530	5.8530	0.0000
08/02	300.055	300.055	0.000	78.88	59.50	19.38	7.6479	5.0986	5.8321	5.8321	0.0000
09/02	299.437	299.437	0.000	79.26	60.82	18.44	7.6479	5.0986	5.5456	5.5456	0.0000
10/02	235.216	235.216	0.000	79.12	57.74	21.38	7.6479	5.0986	4.4395	4.4395	0.0000
11/02	166.821	166.433	0.387	78.68	50.30	28.38	7.6479	5.0986	4.6521	4.6362	0.0000
12/02	211.517	211.517	0.000	78.30	53.06	25.24	7.6479	5.0986	5.3544	5.3544	0.0000
13/02	211.085	211.085	0.000	76.28	52.14	24.14	7.6479	5.0986	5.1113	5.1113	0.0000
14/02	211.485	211.485	0.000	75.84	52.00	23.84	7.6479	5.0986	5.0553	5.0553	0.0000
15/02	211.628	211.628	0.000	76.24	51.90	24.34	7.6479	5.0986	5.1650	5.1650	0.0000
16/02	211.976	211.976	0.000	76.34	51.88	24.46	7.6479	5.0986	5.2002	5.2002	0.0000
17/02	210.688	210.688	0.000	76.98	51.94	25.04	7.6479	5.0986	5.2900	5.2900	0.0000
18/02	209.764	209.764	0.000	76.96	51.66	25.30	7.6479	5.0986	5.3213	5.3213	0.0000
19/02	209.503	209.503	0.000	76.88	51.48	25.40	7.6479	5.0986	5.3338	5.3338	0.0000
20/02	209.137	209.137	0.000	76.68	51.22	25.46	7.6479	5.0986	5.3372	5.3372	0.0000
21/02	208.866	208.866	0.000	75.62	50.86	24.76	7.6479	5.0986	5.1839	5.1839	0.0000
22/02	209.202	209.202	0.000	75.48	51.14	24.34	7.6479	5.0986	5.1082	5.1082	0.0000
23/02	210.010	210.010	0.000	75.46	50.94	24.52	7.6479	5.0986	5.1630	5.1630	0.0000
24/02	185.267	185.267	0.000	75.86	50.18	25.68	7.6479	5.0986	4.7289	4.7289	0.0000
25/02	197.018	197.018	0.000	76.50	52.26	24.24	7.6479	5.0986	4.6309	4.6309	0.0000

Итого|7619.54|7619.15|0.387 | | | | |165.646|165.646|0.0000 | |

Средн|245.792|245.779|0.012 |78.32 |55.90 |22.42 |7.6479|5.0986|5.4003 |5.3998 |0.0005 | |

Дата	Время	Тепловая энергия	Mпод	Mобр
		Qсум	Qотопл	Qгвс
		Гкал	Гкал	Гкал
		т	т	т

26/01/2015г.|23:00 |9331.442091|3169.030997|6162.411094|353586.4101|247398.5906|
25/02/2015г.|08:00 |9498.852951|3336.425976|6162.426974|361205.9497|255017.7427|

Период нормальной работы 729 ч
Период откл питания без подстановок 0.00 ч
Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч
Средняя темп. хол. воды 5.00 град С
Время работы прибора после сброса 29421.96 ч
Представитель ООО "ЖилЭнерго" _____

Представитель ООО "Энергоресурс" _____



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 27/01/15г.-06/02/15г.

Абонент: ЖилЭнерго Договор N: 13010715

Адрес: Осетинская, 2 Тип расходомера:

Теплочислитель ТВ7-04 сэт N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 4.20 м3/ч

M сет воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 630.00 м3/ч G обр min = 4.20 м3/ч

кв. догов., гд = 5.00°C G гвс max = 20.00 м3/ч G гвс min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 13010715, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=3, ФРТ=1 КСН=0ХГА05

Утверждаю

Исполнитель ООО "ЖилЭнерго"
С.И.Зылев



Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВОС м3	НС
27.01.15 23	77,38	57,2	20,19	6,12 <	4,28	4,28	2280,94	2084,43	1453,07	2220,81	2052,89	167,923	38,310	24	*
28.01.15 23	82,86	61,62	21,23	6,12 <	4,28	4,28	2360,61	2179,74	941,39	2290,49	2141,72	148,767	37,197	24	*
29.01.15 23	82,81	61,56	21,25	6,12 <	4,28	4,28	2326,3	2152,44	1588,2	2257,35	2115,01	142,343	38,157	24	*
30.01.15 23	82,81	61,56	21,25	6,12 <	4,28	4,28	2294,18	2135,77	1727,97	2226,11	2098,52	127,585	37,149	24	*
31.01.15 23	82,37	61,84	20,53	6,12 <	4,28	4,28	2350,26	2187,73	1093,39	2281,16	2149,28	131,388	36,467	24	*
01.02.15 23	81,92	61,87	20,05	6,12 <	4,28	4,28	2417,18	2242,62	0	2346,81	2203,13	143,675	38,360	24	*
02.02.15 23	81,61	62,34	19,28	6,12 <	4,28	4,28	2448,54	2276,16	774,29	2377,53	2235,52	142,013	37,114	24	*
03.02.15 23	79,76	61,43	18,33	6,12 <	4,28	4,28	2425,32	2275,7	1727,97	2358,04	2236,03	122,011	36,244	24	*
04.02.15 23	79,44	61,24	18,2	6,12 <	4,28	4,28	2420,52	2266,86	1251,42	2353,67	2227,7	125,966	37,039	24	*
05.02.15 23	79,68	61,75	17,92	6,12 <	4,28	4,28	2432,1	2279,91	910,7	2364,63	2240,02	124,612	38,184	24	*
06.02.15 23	79,75	62	17,75	6,12 <	4,28	4,28	2438,98	2297,78	23580,7	2371,2	2257,1	114,098	37,378	24	0
07.02.15 23	79,59	61,86	17,73	6,12	4,28	4,28	2430,89	2293,68	43199,4	2363,58	2253,28	110,298	37,873	24	0
08.02.15 23	79,24	61,23	18,01	6,12	4,28	4,28	2390,75	2252,23	43199,7	2325,13	2213,35	111,786	38,163	24	0
09.02.15 23	79,63	61,98	17,64	6,12	4,28	4,28	2419,47	2280,44	43177	2352,48	2240,14	112,342	36,609	24	0
10.02.15 23	79,56	62,32	17,24	6,12	4,28	4,28	2473,38	2335,03	42037,9	2404,83	2293,3	111,535	35,148	24	0
11.02.15 23	79,17	61,94	17,23	6,12	4,28	4,28	2468,8	2330,68	43200,7	2401,13	2289,63	111,505	36,424	24	0
12.02.15 23	78,72	61,64	17,08	6,12	4,28	4,28	2443,09	2306,28	43199,2	2376,68	2265,97	110,704	35,542	24	0
13.02.15 23	76,71	59,96	16,75	6,12	4,28	4,28	2355,87	2218,92	43140,3	2294,78	2182,07	112,71	36,321	24	0
14.02.15 23	76,23	58,44	17,78	6,12	4,28	4,28	2144,65	2009,93	43097,4	2089,68	1978,12	111,557	36,291	24	0
15.02.15 23	76,63	58,48	18,15	6,12	4,28	4,28	2157,57	2011,68	17229,7	2101,84	1979,81	122,031	37,307	24	0
16.02.15 23	76,74	58,6	18,14	6,12	4,28	4,28	2155,9	2015,2	35145,7	2100,01	1983,16	116,851	38,060	24	0
17.02.15 23	77,37	58,69	18,69	6,12	4,28	4,28	2136,2	1996,3	27631,5	2079,94	1964,5	115,441	37,257	24	0
18.02.15 23	77,36	58,38	18,98	6,12	4,28	4,28	2117,3	1985,58	43093,7	2061,55	1954,19	107,359	36,508	24	0
19.02.15 23	77,26	58,16	19,11	6,12	4,28	4,28	2105,06	1983,1	35650,7	2049,75	1952,06	97,687	37,309	24	0
20.02.15 23	77,03	58,37	18,66	6,12	4,28	4,28	2151,12	2024,77	32956,3	2095,04	1992,83	102,209	37,184	24	0
21.02.15 23	76,01	58,44	17,57	6,12	4,28	4,28	2261,35	2139,18	43201,7	2203,61	2105,41	98,204	38,582	24	0
22.02.15 23	75,88	58,67	17,21	6,12	4,28	4,28	2282,94	2150,43	9916,51	2224,98	2116,15	108,828	37,301	24	0
23.02.15 23	75,87	58,85	17,02	6,12	4,28	4,28	2281,78	2163,33	35727,3	2223,83	2128,69	95,141	36,161	24	0
24.02.15 23	76,31	59,23	17,08	6,12	4,28	4,28	2263,79	2157,61	43169,1	2205,59	2122,58	83,007	37,142	24	0
25.02.15 23	76,96	59,38	17,58	6,12	4,28	4,28	2225,2	2122,12	43029,7	2167,23	2087,47	79,757	36,249	24	0
Итого/Средн	77,66	59,91	17,74	6,12	4,28	4,28	45704,09	43074,3	734584	44492,8	42359,8	2133,05	1113,03	480	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВОС м3
26.01.2015	185933	178533	58554,4	181337	175874	5463,13	7265,89	835
25.02.15 23	231637	221607	793138	225830	218234	7596,18	8235,64	835
Итого	45704,1	43074,3	734584	44492,8	42359,8	2133,05	969,819	0

Представитель ООО "ЖилЭнерго"

Представитель ООО "Энергоресурс"



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 27/01/15г.-25/02/15г.

Абонент: ООО ЖИЛЭНЕРГО Договор N: 0000000000

Адрес: ОСЕТИНСКАЯ д.3 Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-01 сеп. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч

M сеп. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч

тв: не исп.

Серийный номер I2002747, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x2B6D

Дата/время	t1 °C		t2 °C		dt °C	PI кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM		Qгв Гкал	BHP ч	BOC ч
	т	ч	т	ч								т	ч			
27.01.15 23	76.23		60.95		15.29	4.12	3.12	110.912	111.38	108.052	109.468	-1.416		1.761	24	0
28.01.15 23	82.06		65.54		16.53	4.12	3.12	114.118	114.66	110.772	112.408	-1.636		1.828	24	0
29.01.15 23	82		65.6		16.4	4.12	3.12	112.933	113.524	109.624	111.29	-1.666		1.793	24	0
30.01.15 23	81.98		65.55		16.43	4.12	3.12	112.203	112.831	108.923	110.613	-1.691		1.984	24	0
31.01.15 23	81.54		65.64		15.9	4.12	3.12	114.962	115.646	111.628	113.367	-1.739		1.965	24	0
01.02.15 23	81.01		65.67		15.34	4.12	3.12	117.302	118.063	113.942	115.736	-1.794		1.835	24	0
02.02.15 23	80.79		65.7		15.09	4.12	3.12	118.639	119.492	115.256	117.138	-1.882		1.820	24	0
03.02.15 23	78.96		64.66		14.3	4.12	3.12	118.88	119.783	115.621	117.493	-1.872		1.737	24	0
04.02.15 23	78.56		64.49		14.08	4.12	3.12	118.402	119.337	115.194	117.061	-1.867		1.705	24	0
05.02.15 23	78.75		64.99		13.76	4.12	3.12	118.895	119.882	115.655	117.564	-1.909		1.771	24	0
06.02.15 23	78.85		65.09		13.76	4.12	3.12	118.536	119.556	115.298	117.236	-1.938		1.754	24	0
07.02.15 23	78.73		65.09		13.64	4.12	3.12	117.994	119.032	114.779	116.724	-1.945		1.843	24	0
08.02.15 23	78.47		64.11		14.36	4.12	3.12	115.858	116.877	112.721	114.671	-1.95		1.761	24	0
09.02.15 23	78.71		64.56		14.15	4.12	3.12	117.594	118.636	114.394	116.369	-1.975		1.885	24	0
10.02.15 23	78.65		64.85		13.8	4.12	3.12	120.532	121.624	117.255	119.275	-2.02		1.772	24	0
11.02.15 23	78.38		64.56		13.83	4.12	3.12	120.065	121.134	116.814	118.821	-2.006		1.890	24	0
12.02.15 23	77.9		64.44		13.46	4.12	3.12	119.271	120.339	116.08	118.05	-1.97		1.831	24	0
13.02.15 23	75.99		63.18		12.81	4.12	3.12	118.632	119.683	115.593	117.483	-1.89		1.764	24	0
14.02.15 23	75.4		62.67		12.72	4.12	3.12	119.282	120.336	116.266	118.163	-1.897		1.864	24	0
15.02.15 23	75.92		62.48		13.44	4.12	3.12	118.734	119.784	115.701	117.629	-1.928		1.731	24	0
16.02.15 23	75.95		63.04		12.91	4.12	3.12	118.752	119.822	115.715	117.635	-1.92		1.671	24	0
17.02.15 23	76.68		62.85		13.83	4.12	3.12	117.141	118.195	114.092	116.046	-1.954		1.850	24	0
18.02.15 23	76.66		63.15		13.51	4.12	3.12	116.869	117.939	113.831	115.569	-1.947		1.710	24	0
19.02.15 23	76.6		63.06		13.54	4.12	3.12	116.68	117.728	113.651	115.569	-1.918		1.822	24	0
20.02.15 23	76.39		62.71		13.68	4.12	3.12	116.33	117.39	113.327	115.267	-1.939		1.732	24	0
21.02.15 23	75.23		62.03		13.19	4.12	3.12	116.449	117.508	113.52	115.425	-1.905		1.871	24	0
22.02.15 23	75.07		61.96		13.11	4.12	3.12	116.994	118.061	114.063	115.967	-1.904		1.872	24	0
23.02.15 23	75.01		61.86		13.14	4.12	3.12	117.646	118.719	114.701	116.623	-1.922		1.97	24	0
24.02.15 23	75.44		62.84		12.6	4.12	3.12	119.562	120.67	116.542	118.483	-1.941		1.950	24	0
25.02.15 23	76.18		63.38		12.8	4.12	3.12	122.16	123.29	119.023	121.017	-1.994		1.870	24	0
Итого/Средн	77.92		63.89		14.03	4.12	3.12	3522.33	3550.92	3428.03	3484.37	-56.34		54.61	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	BHP ч		BOC ч
							т	ч	
26.01.15 23	57418.4	57376.36	51581.19	51797.92	-216.72	385.366	9800	*	2112
25.02.15 23	60940.7	60927.28	55009.22	55282.28	-273.06	429.975	10520		10212
Итого	3522.33	3550.921	3428.031	3484.368	-56.337	44.61	720		0

Представитель ООО "ЖилЭнерго"

Представитель ООО "Энергоресурс"

Утверждаю
директор ООО "ЖилЭнерго"
Инт. № 113/1619



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 27/01/15г.-25/02/15г.

Абонент: ООО ЖИЛЭНЕРГО Договор N 0000000000

Адрес: Осетинская д.1 Тип расхоломера

Тепловычислитель ТВ7-01 сер. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: Г под max = 15 00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч

М сет вода= т сут Мгвас= т сут G обр max = 15 00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч
тхв не исп

Серийный номер I2002743, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0KDAB



Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	ИС
27.01.15 23	76.07	65.14	10.94	4.12	3.12	171.930	170.878	167.527	167.556	-0.029	1.835	24	0	
28.01.15 23	81.84	69.87	11.97	4.12	3.12	174.824	173.767	169.723	169.931	-0.208	2.023	24	0	
29.01.15 23	81.79	69.99	11.79	4.12	3.12	175.678	174.652	170.56	170.788	-0.227	2.002	24	0	
30.01.15 23	81.77	69.68	12.09	4.12	3.12	172.258	171.242	167.245	167.48	-0.235	2.012	24	0	
31.01.15 23	81.29	67.99	13.3	4.12	3.12	140.662	139.796	136.852	136.614	-0.238	1.806	24	0	
01.02.15 23	80.7	67.55	13.15	4.12	3.12	137.964	137.158	134.046	134.311	-0.266	1.75	24	0	
02.02.15 23	80.54	67.75	12.8	4.12	3.12	131.302	130.572	127.574	127.851	-0.277	1.619	24	0	
03.02.15 23	78.54	66.01	12.53	4.12	3.12	121.837	121.197	118.533	118.787	-0.254	1.473	24	0	
04.02.15 23	78.21	65.96	12.25	4.12	3.12	125.125	124.483	121.752	122.003	-0.252	1.479	24	0	
05.02.15 23	78.33	66.26	12.07	4.12	3.12	110.357	109.734	107.377	107.531	-0.154	1.29	24	0	
06.02.15 23	78.46	66.18	12.28	4.12	3.12	116.367	115.799	113.219	113.477	-0.258	1.377	24	0	
07.02.15 23	78.39	66.16	12.23	4.12	3.12	130.007	129.365	126.493	126.782	-0.288	1.532	24	0	
08.02.15 23	78.27	66.88	11.34	4.12	3.12	159.345	158.559	155.055	155.332	-0.277	1.745	24	0	
09.02.15 23	78.35	66.2	12.14	4.12	3.12	122.401	121.815	119.102	119.38	-0.278	1.432	24	0	
10.02.15 23	78.21	66.44	11.76	4.12	3.12	109.66	109.161	106.71	106.965	-0.255	1.242	24	0	
11.02.15 23	78.06	66.13	11.92	4.12	3.12	141.173	140.473	137.388	137.668	-0.28	1.624	24	0	
12.02.15 23	77.56	65.84	11.72	4.12	3.12	123.847	123.26	120.56	120.817	-0.257	1.401	24	0	
13.02.15 23	75.63	64	11.63	4.12	3.12	123.604	123.018	120.471	120.705	-0.235	1.39	24	0	
14.02.15 23	75.08	63.74	11.34	4.12	3.12	122.842	122.262	119.767	119.979	-0.212	1.348	24	0	
15.02.15 23	75.78	64.69	11.1	4.12	3.12	144.251	143.561	140.581	140.802	-0.22	1.55	24	0	
16.02.15 23	75.67	64.39	11.28	4.12	3.12	145.407	144.702	141.716	141.952	-0.236	1.588	24	0	
17.02.15 23	76.46	66.12	10.34	4.12	3.12	177.609	176.765	173.011	173.239	-0.229	1.779	24	0	
18.02.15 23	76.46	66.08	10.37	4.12	3.12	172.495	171.682	168.024	168.259	-0.234	1.733	24	0	
19.02.15 23	76.39	66.04	10.35	4.12	3.12	177.426	176.564	172.849	173.048	-0.199	1.781	24	0	
20.02.15 23	76.19	65.6	10.59	4.12	3.12	164.962	164.182	160.722	160.953	-0.231	1.691	24	0	
21.02.15 23	74.92	63.34	11.58	4.12	3.12	123.877	123.294	120.782	121.025	-0.243	1.387	24	0	
22.02.15 23	74.79	63.45	11.34	4.12	3.12	116.993	116.456	114.084	114.295	-0.212	1.284	24	0	
23.02.15 23	74.62	63.14	11.48	4.12	3.12	109.854	109.361	107.129	107.352	-0.223	1.219	24	0	
24.02.15 23	75.08	63.89	11.19	4.12	3.12	116.935	116.413	114.008	114.239	-0.231	1.265	24	0	
25.02.15 23	75.88	64.62	11.26	4.12	3.12	129.591	128.992	126.28	126.523	-0.243	1.41	24	0	
Итого/Средн	77.74	66.12	11.62	4.12	3.12	4190.592	4169.164	4078.899	4085.881	-6.981	47.071	720	0	

Итоговые показатели на начало и конец периода

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.01.15 23	66506.157	66048.61	58865.666	58692.058	173.608	433.541	9780	2132
25.02.15 23	70696.749	70217.774	62944.565	62777.939	166.626	480.611	10500	2132
Итого	4190.592	4169.164	4078.899	4085.881	-6.981	47.071	720	0



Представитель ООО "ЖилЭнерго"

Представитель ООО "Энергоресурс"